STREFA POŻAROWA SP1
5 kondygnacji nadziemnych; 1 kondygnacja podziemna 1924,07 m²
budynek średniowysoki SW – ponad 12m do 25m
klasa odporności ogniowej B
ZL III; PM – kondygnacja -1 wydzielono pom. techniczne

STREFA POŻAROWA PM

STREFA POZAROWA PM

STREFA POŻAROWA PM

STREFA POŻAROWA PM

CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA

CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA

KLATKA K3

GRANICA DZIAŁKI

LEGENDA:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - PWP
- TSS — tablica sterująco-sygnalizacyjna – monitoring urządzeń najważniejszych klatka K2-K3
- SSP — miejsce sterowania urządzeniami p. poż
- hydrant 25/52 w szafce typu Komki z gaśnicą
- dwustronny hydrant nadziemny DN80
- gaśnica
- kierunek ewakuacji
- Dojście ewakuacyjne do klatki schodowej
- Przejście ewakuacyjne prowadzące do dojścia

UWAGA
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

SZKIC SYTUACYJNY:



nazwa inwestycji:
PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
Kategoria budynku-IX- budynek kultury, nauki i oświaty

opracowanie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

główny projektant:	*nr uprawnień:*	*podpis:*
mgr inż. arch. Mikołaj STĘPIEŃ	58/WPOKK/2012 specjalność architektoniczna	
sprawdzający:		
mgr inż. arch. Norbert GOLEC	57/WPOKK/2012 specjalność architektoniczna	

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod.
3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAN

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:
Plansza zabezpieczeń ppoż, poziom -1

data: 04.2018
skala: 1:50

faza projektu:	*branża:*	*poziom:*	*część budynku:*	*nr rysunku:*	*rewizja:*
PW	AR	U1	K	021	00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.