

**100 lat istnienia tradycji uczelni | 1919-2019**

Poznań, dnia 02.10.2019 r.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
60-967 Poznań, al. Marcinkowskiego 29**Uczestnicy postępowania****Dotyczy postępowania UAP/PN/13/2019**

Działając na podst. art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zawiadamia, że w dniu 01 października 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, produkcję, dostawę i montaż oraz obsługę eksploatacyjną windy osobowej”.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zawiadamia, iż dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1 (treść i pisownia pytań oryginalna):

Termin realizacji na zaprojektowanie, prace budowlane, produkcję i montaż jest niewystarczający. Czy dopuszczalne jest wydłużenie terminu? Wg moich analiz odbiory pod koniec marca 2020r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wydłuża termin wykonania umowy do dnia **31.03.2020**.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany punktu 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do **31 marca 2020 r*.**, przy czym Zamawiający wymaga realizacji **etapów I, II, III, IV i VI** o których mowa w **§ 6 ust. 4** wzoru Umowy, w terminie do **20 grudnia 2019 r.**

Za termin realizacji zamówienia uważa się termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, adnotacją na pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.

**termin realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie*

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, w zakresie informacji o maksymalnym terminie realizacji – zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma

Pytanie 2 (treść i pisownia pytań oryginalna):

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 4.4 widnieje zapis „winda wyposażona w akumulatory zapewniające ciągłe działanie windy nawet po wyłączeniu zasilania”. Proszę o uszczegółowienie.

Standardowo nasze dźwigi wyposażone są w funkcję automatycznej ewakuacji do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania.

Funkcja działa tak że przy zaniku zasilania akumulatory pozwalają na zjazd do najbliższego przystanku i drzwi otwierają się automatycznie. Winda jednak zacznie działać po ponownym włączeniu zasilania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprzez zapis w pkt 4.4 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekiwał zaoferowania rozwiązania pozwalającego, w przypadku zaniku lub wyłączenia zasilania, na awaryjne dojechanie windy na zasilaniu akumulatorowym do najbliższego przystanku i automatyczne otwarcie drzwi.

Pytanie 3 (treść i pisownia pytań oryginalna):

Pozwolenie na budowę. Czy jest?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ - Wzorce umowy, w par 2. Ust. 2:

„Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekazuje Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy, w tym kopie decyzji o pozwoleniu na budowę.”

Pytanie 4 (treść i pisownia pytań oryginalna):

Proszę o wyrażenie zgody na wizję lokalną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień **4 października 2019**, na godzinę **8.15**. Spotkanie rozpocznie się w holu wejściowym budynku głównego UAP, przy al. Marcinkowskiego 29.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany punktu 9.8 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.

„Zaprojektowanie, produkcję, dostawę i montaż oraz obsługę eksploatacyjną windy osobowej

Oznaczenie sprawy: **UAP/PN/13/2019**

Nie otwierać przed dniem 18.10.2019 r. godz. 10.10”

oraz punktów 12.1 oraz 12.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: nie później niż do dnia **18.10.2019 r.** do godz. **10.00**

Miejscem składania ofert jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 60-967 Poznań,
Al. Marcinkowskiego 29, pok. 213.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **18.10.2019 r.** o godz. **10.10** w Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu, 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego 29, pok. 211.

Z poważaniem


REKTOR
UNIwersytetu ARTYSTYCZNEGO
w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora